

# 争议案例分享 ( 241 ) —钢护筒长度计量的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2025年01月06日 07:40 广东



## 钢护筒长度计量的争议

某棚户区改造项目地基与基础工程，资金来源为政府资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司负责承建，2022年1月签订的施工合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式。竣工结算时发生计价争议。

### 一、争议事项

本工程经审批的《支护桩专项施工方案》描述钢护筒长度不小于 1.5m，实际施工时钢护筒为2m、3m两种长度。发承包双方就钢护筒工程量能否按实际施工长度计算产生争议。

### 二、双方观点

发包人认为，图纸设计说明中护筒设置应满足《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)相关要求，本工程为黏土按规范要求护筒的埋设深度不宜小于1.0m，专项施工方案描述钢护筒长度不小于 1.5m，即钢护筒按1.5m进行施工即可满足要求，且现场实际施工时钢护筒长度发生变更未经审批确认，超出部份不予计算。

承包人认为，规范及施工方案中钢护筒长度仅为下限值，并非固定值，实际施工时要根据现场情况判定，施工中使用2m、3m两种长度且已验收，故应按实际使用长度计算护筒工程量。

### 三、我站观点

本工程合同价格形式为单价合同，约定工程量按实结算。招标清单钢护筒的计量单位为m，经审批的《支护桩专项施工方案》对灌注桩钢护筒的描述为长度不小于1.5m，承包人实际施工时应根据地质勘察资料，合理配置钢护筒的长度，结算时，钢护筒长度按发包人、承包人、监理三方现场确认的工程量计算。若由于承包人原因导致钢护筒长度存在不合理配置情形的，则超出部分不予计算。

( 本案例信息来源于粤标定复函 [2024] 78号文。如有不同观点，欢迎留言分享。 )

争议案例 539

争议案例 · 目录

[上一篇 · 争议案例分享 \( 240 \) — 钢筋笼弯钩费用计价的争议](#)

---

阅读 1274

[写留言](#)